

Стан радіаційної безпеки на об'єктах ДТЕК Енерго



| Інформація станом на: | 05.05.2022 | Фактичні результати замірів радіаційного фону (мкЗв/год), станом на: | | | Норма (мкЗв/год), * | Відхилення від норми | Прилад вимірювання |
|-----------------------|------------|--|-------|-------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | 9:00 | 12:00 | 15:00 | | | |
| Бурштинська ТЕС | | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,50 | не виявлено | ТЕРРА МКС-05 |
| Добротвірська ТЕС | | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,50 | не виявлено | Прип'ять РКС-20.03 |
| Запорізька ТЕС | | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,50 | не виявлено | ТЕРРА МКС-05 |
| Криворізька ТЕС | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | не виявлено | СТОРА-ТУ РКС-01 |
| Курахівська ТЕС | | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,50 | не виявлено | СТОРА-ТУ РКС-01 |
| Ладизинська ТЕС | | 0,16 | 0,13 | 0,15 | 0,50 | не виявлено | ДРГ-01Т1 |

* Наказ МОЗ №54 "Про затвердження державних санітарних праил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України" від 02.02.2005 р., з останніми змінами від 05.02.2021 р.